

**Акт проверки
готовности образовательного учреждения
к началу 2026 - 2027 учебного году**

Составлен «29» июня 2026г.

Полное наименование образовательного учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»,

район, улица (село) г. Александровск, ул. Ленина дом № 19 телефон: 3-56-10

Фамилия, имя, отчество руководителя Дементьева Вера Викторовна

В соответствии с Постановлением администрации Александровского муниципального округа от 08.05.2026 г. № 607 «О подготовке образовательных учреждений Александровского муниципального округа к новому 2026-2027 учебному году», проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Истомина Елена Викторовна - начальник Управления образования администрации Александровского муниципального округа Пермского края.

Заместитель председателя:

И.о. заместителя Главы администрации по социальной политике - Мерцалова Елена Анатольевна.

Члены комиссии:

1. Главный специалист ПЦО Березниковского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» - Макаров Игорь Борисович;
2. Представитель Управления образования администрации Александровского муниципального округа - Снигирева Юлия Васильевна;
3. Представитель отдела по жилищно-коммунального хозяйства - Морозова Гулера Бариевна;
4. Представитель отделения ГИБДД ОМВД России по Александровскому муниципальному округу - Михалева Инна Александровна;
5. Представитель отделения МВД России по Пермскому краю - Овчинникова Тамара Николаевна;
6. Представитель отдела строительного контроля администрации Александровского муниципального округа - Вильгельм Николай Анатольевич;
7. Представитель отдела по внутренней политике и связям с общественностью Александровского муниципального округа - Габов Александр Анатольевич.

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения:
Здание школы S- 2434,4м² (свидетельств о государственной регистрации права АА 27779 от 13.07.2015г.), земельный участок, общая S - 8960,8м² (свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №126268 от 29.09.2011г.)
2. Данные по контингенту обучающихся на 31.05.2026г:
Всего обучающихся - 533 из них: 1 ступень – 221 обучающийся, 2 ступень - 279 обучающихся, 3 ступень - 34 обучающихся.
Малоимущие семьи – 8, малоимущие многодетные семьи - 17, ГР СОП - 15, СОП - 4, дети-инвалиды – 9.

3. Год постройки здания: *1932 год, год ввода 1934 (тех.паспорт домовладения от 15.11.2011 г.)*

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году:

Косметический ремонт коридоров школы (покраска стен, дверей, порогов), замена аккумуляторных батарей в приборах АПС, СОУЭ, лампах аварийного освещения, ремонт системы видеонаблюдения.

5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние: *С участка – 8960,8 м² - есть игровая зона для отдыха учащихся младших классов, спортивная зона.*

6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние: *полностью, состояние удовлетворительное.*

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадки: *удовлетворительное*

8. Готовность учебных кабинетов: *100%*

Кабинеты (количество)	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС		Наличие инструкции по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение
	Полностью	Частично	
19	19	0	имеются

9. Готовность мастерских:

Мастер- ские, кабинет технологии	Кол-во рабочих мест	Укомплектова нность оборудование м и инструментом	Освещенно сть	Электрозащита и вентиляция	Обеспечение техники безопасности
для мальчиков	12 (верстаки)	100%	в норме	автоматическая вентиляция – механическая	обеспечено (инструктаж пройден, имеется 1 огнетушитель)
для девочек	10 (швейные машины)	100%	в норме	автоматическая вентиляция – механическая	обеспечено (инструктаж пройден, имеется 1 огнетушитель)

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

Наличие и состояние:

- водоснабжения - *центральное*
- канализации – *центральная*
- отопления – *центральное*

11. Наличие столовой или буфета: *есть*

число посадочных мест: *100*

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью: *обеспечены*

санитарное состояние: *удовлетворительное*

12. Кем осуществляется организация питания: *ООО «Сервис» Ваняев А.М. (Договор на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся в ОУ от 16.01.2026г.), контракт на оказание услуг по организации питания льготной категории учащихся № 0356500001426002569 от 24.04.2026г).*

13. Наличие медицинского кабинета (площадь, состав), наличие лицензии на медицинскую деятельность: *С- 31,9м², имеется. Оснащенность: 100%*

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состояние здоровья обучающихся: *фельдшер Солоницына Л.Л., (согласно договору от 10.01.2025г.)*

15. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении: *удовлетворительное (ПКОО «Добровольная пожарная охрана» протокол испытаний вентиляционных систем от 16.06.2025г. № 44)*

16. Состояние освещения: *заключение № п.2189.24Э от 17.10.2025г. протокол измерений уровней физических факторов неионизирующих природы № п.1188, п.1189 от 16.10.2025г.*

Коэффициент естественной освещенности: *Допустимый 1,0% на расстоянии от стены, противоположным световым проемом.*

Уровень искусственной освещенности: *соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282-10 (Протокол лабораторных испытаний № п2189.24 от 17.10.2025г.)*

17. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.): *в норме (пожарные краны – 4 шт., рукава – 4 рабочих (2 запасных), стволы – 4 рабочих (2 запасных), огнетушители – 19 шт.)*

Выполнение правил пожарной безопасности: *выполняется, акт испытания пожарных кранов на водоотдачу от 30.05.2025 г.*

18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования: *МУП «Коммунальные электросети» протокол № 22, 23, 24 от 02.03.2023 г.*

19. Оценка антитеррористической безопасности: *удовлетворительная (сторож - вахтер, КТС, видеонаблюдение, наружное освещение, СОУЭ, ручной металлоискатель).*

20. Готовность учреждения к зиме:

Состояние отопительной системы: *отопление центральное, состояние удовлетворительное.*

Дата проведения опрессовки: *04.06.2026 г.*

Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение

21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами – *93% (английский язык, математика)*

22. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательной организации по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах: *2*

Замечания и предложения комиссии:

1. Имеются следы намокания стен фасада и внутри здания в местах примыкания козырька запасного выхода со стороны двора. Выявить и устранить причины в срок не позднее 28.08.2026 г.;

2. Имеются локальные разрушения карниза. Выявить и устранить причины в срок не позднее 28.08.2026 г.;

3. Тело отмостки отходит от стены здания. Принять все возможные меры для устранения нарушения в срок до 28.08.2026 г.;

4. Имеются следы намокания стен в мастерских. Выявить и устранить причины в срок не позднее 21.08.2026 г. Обеспечить просушку, провести дезинфекцию и выполнить восстановительные работы, в срок не позднее 28.08.2026 г.

5. Имеются следы намокания потолка в коридоре 2-ого этажа. Выявить и устранить причины в срок не позднее 21.08.2026 г. Обеспечить просушку, провести дезинфекцию и выполнить восстановительные работы, в срок не позднее 28.08.2026 г.

6. Имеются волосяные трещины в углах помещений кабинетов № 3, № 4 и на той же стене по фасаду здания. Принять все возможные меры для устранения нарушения в срок до 28.08.2026 г.;






Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения новому 2026-2027 учебному году: готово

Председатель комиссии

Заместитель

председателя комиссии

Члены комиссии

	<u>В. В. Метанина</u>
	<u>С. С. Серебряникова Н. В.</u>
	<u>Морозова Т. Б.</u>
	<u>Иванова Н. А.</u>
	<u>Меркулова Е. Б.</u>
	<u>Иванова М. А.</u>